Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Agosto 2025
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	98,96%		
Valore massimo	37,7 mbar	11/08/2025 01:45:00	EGUI04
Valore minimo	18,4 mbar	20/08/2025 04:00:00	EGUI04
Media			
EGUI03	22,5 mbar		
EGUI04	22,5 mbar		
EGUI05	25,8 mbar		
EZOC06	22,8 mbar		
EZOC07	24,6 mbar		
EMON08	21 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Agosto 2025
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,8 mbar	28/08/2025 14:00:00	EFAN02
Valore minimo	21,5 mbar	13/08/2025 01:45:00	EFAN01
Media			
EFAN01	22,6 mbar		
EFAN02	26,3 mbar		

Manutenzioni