

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Aprile 2024
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	

% Dati	100%		
% Efficienza	99,8%		
Valore massimo	28,4 mbar	15/04/2024 23:30:00	EGUI04
Valore minimo	15,9 mbar	24/04/2024 06:15:00	EMON08

Media	
EGUI03	23,1 mbar
EGUI04	25,7 mbar
EGUI05	21,6 mbar
EZOC06	22,7 mbar
EZOC07	24,5 mbar
EMON08	20,4 mbar

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Aprile 2024
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	

% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,1 mbar	07/04/2024 09:30:00	EFAN02
Valore minimo	20,3 mbar	23/04/2024 07:15:00	EFAN01

Media	
EFAN01	22,3 mbar
EFAN02	25,9 mbar

Manutenzioni