

<b>Denominazione Impianto</b>	ENTAR S.R.L.	<b>Periodo di riferimento</b>	Aprile 2026
<b>Codice</b>	Cod. Rete 34622300		
<b>Lunghezza</b>	83,3 km		
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete		
<b>Referente</b>	Zucchetti Mirko		
<b>Telefono</b>	059/986201		
<b>Email</b>	zucchetti.m@entar.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		6	
<b>Minimo Punti</b>		6	
<b>% Dati</b>	100%		
<b>% Efficienza</b>	99,66%		
<b>Valore massimo</b>	29,9 mbar	27/04/2026 00:15:00	EGUI05
<b>Valore minimo</b>	16,3 mbar	02/04/2026 05:00:00	EMON08
<b>Media</b>			
EGUI03	22,2 mbar		
EGUI04	24,1 mbar		
EGUI05	25,4 mbar		
EZOC06	22,1 mbar		
EZOC07	23,9 mbar		
EMON08	20,4 mbar		

#### Manutenzioni

<b>Denominazione Impianto</b>	Fanano	<b>Periodo di riferimento</b>	Aprile 2026
<b>Codice</b>	Cod. rete 34624200		
<b>Lunghezza</b>	15,7 km		
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete		
<b>Referente</b>	Zucchetti Mirko		
<b>Telefono</b>	059/986201		
<b>Email</b>	zucchetti.m@entar.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		2	
<b>Minimo Punti</b>		2	
<b>% Dati</b>	100%		
<b>% Efficienza</b>	100%		
<b>Valore massimo</b>	26,9 mbar	29/04/2026 07:15:00	EFAN02
<b>Valore minimo</b>	19,9 mbar	01/04/2026 17:00:00	EFAN01
<b>Media</b>			
EFAN01	21,5 mbar		
EFAN02	25,9 mbar		

#### Manutenzioni