

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Giugno 2025
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	

% Dati	100%		
% Efficienza	98,91%		
Valore massimo	38,4 mbar	24/06/2025 01:15:00	EGUI04
Valore minimo	18,9 mbar	28/06/2025 05:45:00	EGUI04

Media	
EGUI03	23,1 mbar
EGUI04	23 mbar
EGUI05	25,8 mbar
EZOC06	22,5 mbar
EZOC07	24,8 mbar
EMON08	21,1 mbar

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Giugno 2025
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	

% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,1 mbar	23/06/2025 07:00:00	EFAN02
Valore minimo	21,6 mbar	30/06/2025 15:15:00	EFAN01

Media	
EFAN01	22,7 mbar
EFAN02	26,4 mbar

Manutenzioni