

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Maggio 2026
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	96,79%		
% Efficienza	99,67%		
Valore massimo	34,2 mbar	28/05/2026 02:45:00	EGUI03
Valore minimo	0,2 mbar	19/05/2026 11:00:00	EGUI04
Media			
EGUI03	22,5 mbar		
EGUI04	24,2 mbar		
EGUI05	25,7 mbar		
EZOC06	22,6 mbar		
EZOC07	24,2 mbar		
EMON08	20,6 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Maggio 2026
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,4 mbar	11/05/2026 16:15:00	EFAN02
Valore minimo	-0,5 mbar	20/05/2026 11:00:00	EFAN01
Media			
EFAN01	21,6 mbar		
EFAN02	26 mbar		

Manutenzioni