

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Settembre 2025
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	97,28%		
Valore massimo	35,8 mbar	09/09/2025 00:30:00	EGUI04
Valore minimo	18,4 mbar	26/09/2025 05:15:00	EGUI04
Media			
EGUI03	22,7 mbar		
EGUI04	22 mbar		
EGUI05	25,7 mbar		
EZOC06	22,8 mbar		
EZOC07	24,6 mbar		
EMON08	20,9 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Settembre 2025
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,1 mbar	22/09/2025 08:00:00	EFAN02
Valore minimo	21,1 mbar	27/09/2025 10:30:00	EFAN01
Media			
EFAN01	22,6 mbar		
EFAN02	26,4 mbar		

Manutenzioni