

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Dicembre 2023
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	99,5%		
Valore massimo	26,5 mbar	24/12/2023 14:00:00	EGUI04
Valore minimo	17,2 mbar	04/12/2023 07:45:00	EMON08
Media			
EGUI03	20,7 mbar		
EGUI04	25 mbar		
EGUI05	21,1 mbar		
EZOC06	22 mbar		
EZOC07	22,9 mbar		
EMON08	20 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Dicembre 2023
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,6 mbar	01/12/2023 21:00:00	EFAN02
Valore minimo	20,4 mbar	04/12/2023 05:45:00	EFAN01
Media			
EFAN01	22,3 mbar		
EFAN02	25,1 mbar		

Manutenzioni