

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Gennaio 2023
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	94,81%		
Valore massimo	24,7 mbar	05/01/2023 11:45:00	EGUI04
Valore minimo	16,6 mbar	29/01/2023 08:00:00	EMON08

Media	
EGUI03	22 mbar
EGUI04	23,3 mbar
EGUI05	20,6 mbar
EZOC06	21,6 mbar
EZOC07	22,5 mbar
EMON08	20 mbar

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Gennaio 2023
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	25,9 mbar	02/01/2023 10:00:00	EFAN02
Valore minimo	20 mbar	29/01/2023 03:00:00	EFAN01

Media	
EFAN01	21,9 mbar
EFAN02	24,8 mbar

Manutenzioni