

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Giugno 2023
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	30 mbar	28/06/2023 01:30:00	EGUI04
Valore minimo	17,6 mbar	06/06/2023 10:30:00	EMON08
Media			
EGUI03	22,2 mbar		
EGUI04	22,7 mbar		
EGUI05	20,4 mbar		
EZOC06	23,5 mbar		
EZOC07	25,5 mbar		
EMON08	21,5 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Giugno 2023
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,6 mbar	30/06/2023 08:45:00	EFAN02
Valore minimo	22,1 mbar	06/06/2023 01:00:00	EFAN01
Media			
EFAN01	23,3 mbar		
EFAN02	26,1 mbar		

Manutenzioni