

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Novembre 2022
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	98,78%		
Valore massimo	27,9 mbar	18/11/2022 10:45:00	EGUI04
Valore minimo	18 mbar	29/11/2022 07:45:00	EMON08
Media			
EGUI03	22,2 mbar		
EGUI04	23,2 mbar		
EGUI05	21 mbar		
EZOC06	22,5 mbar		
EZOC07	23,7 mbar		
EMON08	20,7 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Novembre 2022
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,5 mbar	04/11/2022 08:00:00	EFAN02
Valore minimo	20,5 mbar	29/11/2022 20:00:00	EFAN01
Media			
EFAN01	22,4 mbar		
EFAN02	25,3 mbar		

Manutenzioni