

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Ottobre 2022
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	29,7 mbar	20/10/2022 01:45:00	EGUI04
Valore minimo	19,8 mbar	28/10/2022 05:15:00	EMON08

Media	
EGUI03	22,5 mbar
EGUI04	23,1 mbar
EGUI05	22,1 mbar
EZOC06	23,3 mbar
EZOC07	25 mbar
EMON08	21,6 mbar

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Ottobre 2022
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,8 mbar	24/10/2022 13:15:00	EFAN02
Valore minimo	21,8 mbar	14/10/2022 07:30:00	EFAN01

Media	
EFAN01	23 mbar
EFAN02	25,9 mbar

Manutenzioni