

<b>Denominazione Impianto</b>	ENTAR S.R.L.	<b>Periodo di riferimento</b>	Ottobre 2023
<b>Codice</b>	Cod. Rete 34622300		
<b>Lunghezza</b>	83,3 km		
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete		
<b>Referente</b>	Zucchetti Mirko		
<b>Telefono</b>	059/986201		
<b>Email</b>	zucchetti.m@entar.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		6	
<b>Minimo Punti</b>		6	

<b>% Dati</b>	100%		
<b>% Efficienza</b>	99,94%		
<b>Valore massimo</b>	30,2 mbar	10/10/2023 01:45:00	EGUI04
<b>Valore minimo</b>	19,3 mbar	14/10/2023 12:00:00	EGUI05

<b>Media</b>	
EGUI03	21,8 mbar
EGUI04	23,9 mbar
EGUI05	21,3 mbar
EZOC06	23,3 mbar
EZOC07	24,9 mbar
EMON08	20,9 mbar

#### Manutenzioni

<b>Denominazione Impianto</b>	Fanano	<b>Periodo di riferimento</b>	Ottobre 2023
<b>Codice</b>	Cod. rete 34624200		
<b>Lunghezza</b>	15,7 km		
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete		
<b>Referente</b>	Zucchetti Mirko		
<b>Telefono</b>	059/986201		
<b>Email</b>	zucchetti.m@entar.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		2	
<b>Minimo Punti</b>		2	

<b>% Dati</b>	100%		
<b>% Efficienza</b>	100%		
<b>Valore massimo</b>	26,9 mbar	27/10/2023 21:30:00	EFAN02
<b>Valore minimo</b>	21,8 mbar	31/10/2023 07:15:00	EFAN01

<b>Media</b>	
EFAN01	23,1 mbar
EFAN02	25,9 mbar

#### Manutenzioni